

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.03.2026	-	-	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	-	-	
06.03.2026	10.11	222955.66	117.11	994.11	12.63	
07.03.2026	10.06	255885.87	120.55	994.72	12.88	
08.03.2026	10.09	245552.37	120.35	995.19	12.84	
09.03.2026	10.02	250092.76	120.25	996.02	12.78	
10.03.2026	-	-	-	-	-	
11.03.2026	-	-	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 1001
 Tlačené dňa: 10.03.2026 Strana : 2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	10.07	249435.76	120.28	995.05	12.84	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	115/100%	115/100%	115/100%	115/100%	115/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	4	4	4	4	4	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	7.85	204226.22	114.48	993.08	12.25	
Max PPH	10.48	267817.47	127.91	996.32	13.89	
Min PDH	10.02	222955.66	117.11	994.11	12.63	
Max PDH	10.11	255885.87	120.55	996.02	12.88	

Vysvetlivky:

PDH < EL
F - neplatná
Q - PDH > EL
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	3/15

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka		mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)					
EL(fosílne)					
I(%)	10				
Dátum		PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026		-	-	-	
02.03.2026		-	-	-	
03.03.2026		-	-	-	
04.03.2026		-	-	-	
05.03.2026		-	-	-	
06.03.2026	1404.08		963.05	-	
07.03.2026	1353.53		8234.26	-	
08.03.2026	1129.34		6619.30	-	
09.03.2026	1037.07		2063.66	-	
10.03.2026	-		161.17	-	
11.03.2026	-		-	-	
12.03.2026	-		-	-	
13.03.2026	-		-	-	
14.03.2026	-		-	-	
15.03.2026	-		-	-	
16.03.2026	-		-	-	
17.03.2026	-		-	-	
18.03.2026	-		-	-	
19.03.2026	-		-	-	
20.03.2026	-		-	-	
21.03.2026	-		-	-	
22.03.2026	-		-	-	
23.03.2026	-		-	-	
24.03.2026	-		-	-	
25.03.2026	-		-	-	
26.03.2026	-		-	-	
27.03.2026	-		-	-	
28.03.2026	-		-	-	
29.03.2026	-		-	-	
30.03.2026	-		-	-	
31.03.2026	-		-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/15

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)				
EL(fosílna)				
I(%)	10			
PMH	1223.63			
MZLm v t/mesiac	18.041			
MZLm < EL	18.041			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	342.12			
Max PPH	2860.99			
Min PDH	1037.07			
Max PDH	1404.08			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	5/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílna)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	
06.03.2026	462.18	1887.31	500.00	
07.03.2026	479.93	2926.39	500.00	
08.03.2026	469.48	2744.14	500.00	
09.03.2026	475.61	1255.25	500.00	
10.03.2026	-	44.27	-	
11.03.2026	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílné)	500.00			
I(%)	20			
PMH	474.27			
MZLm v t/mesiac	8.857			
MZLm < EL	8.857			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	363.05			
Max PPH	583.91			
Min PDH	462.18			
Max PDH	479.93			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	7/15

Veličina	SO2r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílné)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	
06.03.2026	4.13	45.30	50.00	
07.03.2026	4.89	29.81	50.00	
08.03.2026	6.53	38.07	50.00	
09.03.2026	7.54	16.39	50.00	
10.03.2026	-	0.60	-	
11.03.2026	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)	300.00			
I(%)	20			
PMH	5.86			
MZLm v t/mesiac	0.130			
MZLm < EL	0.130			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.87			
Max PPH	8.12			
Min PDH	4.13			
Max PDH	7.54			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	
06.03.2026	28.82	51.41	50.00	
07.03.2026	31.90	194.43	50.00	
08.03.2026	29.82	174.25	50.00	
09.03.2026	30.56	64.38	50.00	
10.03.2026	-	2.21	-	
11.03.2026	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílné)				
I(%)	30			
PMH	30.74			
MZLm v t/mesiac	0.487			
MZLm < EL	0.487			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	17.59			
Max PPH	97.47			
Min PDH	28.82			
Max PDH	31.90			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	
06.03.2026	1.40	46.68	20.00	
07.03.2026	10.75	68.39	20.00	
08.03.2026	10.17	60.30	20.00	
09.03.2026	18.86	55.46	20.00	
10.03.2026	-	1.40	-	
11.03.2026	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	78hod 56min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.03.2026	Strana :	12/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílné)	20.00			
I(%)	30			
PMH	11.09			
MZLm v t/mesiac	0.232			
MZLm < EL	0.232			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.34			
Max PPH	132.85			
Min PDH	1.40			
Max PDH	18.86			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílna)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2026	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	
06.03.2026	9.95	14.05	30.00	
07.03.2026	13.33	81.29	30.00	
08.03.2026	11.12	65.26	30.00	
09.03.2026	12.61	27.62	30.00	
10.03.2026	-	0.95	-	
11.03.2026	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 78hod 56min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.03.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 14/15

Veličina	NH ₃ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílna)	30.00			
I(%)	40			
PMH	12.18			
MZLm v t/mesiac	0.189			
MZLm < EL	0.189			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	115/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	115/100%			
n neplatných PPH	0/0%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	4/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	4			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	5.58			
Max PPH	23.57			
Min PDH	9.95			
Max PDH	13.33			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Cementáreň Ladce
komín
78hod 56min
operator
10.03.2026

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

1001
15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	09:30	06:00	06:00	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	07:30	09:30	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	00:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00
11.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	137:30	16:00	06:00	57:30	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

.....
.....
.....